

Inkoppling av avfrostningsrelä!

Inkoppling nytt avfrostningsrelä Ventex 300

Bygling: A1 relä till 15 relä

Tråd mellan: 15 relä till stift 1 på avrostningstermostat

Tråd mellan: 18 relä till plint 1 vidare till stift 2 avfrostningstermostat

Tråd mellan: A2 relä till plint 2

Inkoppling nytt avfrostningsrelä Ventex 200K

Bygling: A1 relä till 15 relä

Tråd mellan: 15 relä till stift 1 på avrostningstermostat

Tråd mellan: 18 relä till plint 1 vidare till stift 2 avfrostningstermostat

Tråd mellan: A2 till Vänster stift säkerhetsbrytare.

Inställningar på klockan

T.on 6-60 min

5

T.off 1-10 min

5